



Tipo de Documento:	Padrão Técnico
Área de Aplicação:	Distribuição
Título do Documento:	Placa para Numeração Operativa com Números Adesivos - Ambiente Agressivo


1- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Padronização se aplica nas Redes de Distribuição das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia, para locais onde a rede de distribuição se encontra sob a ação de um meio ambiente agressivo.


2- DESENHO DO MATERIAL

Espessura : de 0,5 a 0,7 mm

(Cotas em milímetros)



Código de Material SAP
50-000-031-922
Unidade Compatível (UnC)
91922

	Tipo de Documento: Padrão Técnico
	Área de Aplicação: Distribuição
	Título do Documento: Placa para Numeração Operativa com Números Adesivos - Ambiente Agressivo

1- CARACTERÍSTICAS GERAIS

Deverá ser como mostra o desenho anterior.

2- MATERIAL

Chapa de aço inox 316 L Austenítico (ABNT) ou DIN 1.4404, com baixo teor de carbono e resistente à corrosão intergranular.

3- ACABAMENTO

As faces deverão ser isentas de impurezas, de materiais oleosos ou de qualquer outra substância que dificulte a aplicação de películas adesivas.

4- ENSAIOS APLICÁVEIS PARA O RECEBIMENTO

Verificação geral.

5- REGISTROS DE REVISÃO

Este padrão foi desenvolvido com a colaboração dos seguintes profissionais das distribuidoras do Grupo CPFL Energia:

Empresa	Colaborador
CPFL Paulista	Francisco José Bassotelli
CPFL Piratininga	Rogério Macedo Moreira
CPFL Santa Cruz	José Roberto Paifer
CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista	Marco Antonio Brito
RGE	Albino Marcelo Redmann

Alterações efetuadas:

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior
1.2	11/09/2006	- O antigo código de material iniciado com 00 foi substituído por 10-000-034-478.
1.4	10/07/2012	- Alterado o código de material e incluída a respectiva UnC